



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI AREZZO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 16 COMMA 2 DEL D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139 E N. 4 COMMA 3 DEL D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151

Pratica n. 30948

Visto il verbale di ufficio del 7 febbraio 2012

SI RILASCI A

a SE. AM. S.R.L.

il presente CERTIFICATO la cui validità è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. n. 16 c. 6 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, n. 3 c. 1 e n. 4 c. 6 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

per l'attività stoccaggio deposito liquidi infiammabili.

individuata ai punti 4.3.A - 12.2.B - 12.3.C - 44.1.B - 12.1.A dell'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

sita in Loc. Casanova - Pantaneto del Comune di Monterchi

Sostanze che presentano pericolo in caso d'incendio:

Mc. 1,75 di g.p.l. in serbatoio fuori terra; Mc. 15 di olio lubrificante;
Mc. 15 di diluente; Q.li 300 di materiale plastico; Mc. 2,3 di gasolio in serbatoio fuori terra;

Impianti o apparecchiature pericolosi :

N. 2 caldaiette murali alimentate a gas g.p.l. di potenzialità inferiore a 34,1 ciascuna;

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio :

Impianti fissi : N. 4 UNI 45; N. 1 naspo DN 25; Rilevatori di fumo;

Mezzi portatili: N. 12 estintori a polvere da kg. 6; N. 3 estintori a CO2 da kg. 5;

N. N. 3 estintori carrellati a polvere da kg. 50;

N. 1 estintore carrellato da kg. 100 a polvere;

Il Titolare del presente Certificato è tenuto a rispettare gli obblighi generali connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 6 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, e gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008.

Il Funzionario Incaricato

Arch. Peruzzi M.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-AR

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0001527 del 13/02/2012

528|SP.V.04. PRATICHE PREVENZIONE
INCENDI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Domenico De Bartolomeo)

Ing. TIEZZI

Comando Provinciale

5625 - Fax 0575/22222 - e-mail: com.prev.arezzo@cert.vigilfuoco.it